

СОГЛАСОВАНО

Председатель Профкома

ГБПОУ РД «БМУ»



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБПОУ РД «БМУ»



А.А. Гарунов

2020г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИОТ-1.33-2020

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1 К самостоятельной работе в котельной допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, имеющие соответствующее удостоверение на право выполнения данной работы.

1.2 Оператор, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда (не реже 1 раза в 3 месяца) и ежегодную проверку знаний по охране труда не должен приступать к работе.

1.3 Оператор котельной обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, принятые в училище.

1.4 Продолжительность ежедневной работы (смены) определяется правилами внутреннего трудового распорядка или графиком сменности, утверждаемыми работодателем.

1.5 При выполнении работ на оператора котельной могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;
- повышенная загазованность воздуха;
- недостаточная освещенность рабочего места;
- воздействие открытого огня;
- физические перегрузки.

1.6 Оператор котельной должен пользоваться тем инструментом и приспособлениями, обращению с которыми обучен и проинструктирован.

1.8 Оператор котельной должен соблюдать правила пожарной безопасности, уметь пользоваться средствами пожаротушения. Курить разрешается только в специально отведенных местах.

1.9 Оператор котельной во время работы не должен оставлять работающим котел без наблюдения.

1.10 Оператор котельной должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи, курением и по окончанию работы необходимо мыть руки с мылом.

1.11 О неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента, а также средств индивидуальной защиты и других нарушениях требований безопасности оператор котельной должен немедленно сообщить заместителю директора по АХЧ и не приступать к работе до их устранения.

1.12 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом заместителя директора по АХЧ и обратиться в медицинское учреждение.

1.13 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1 Перед началом работы оператор котельной обязан:

2.1.1 Принять дежурство.

2.1.2 Надеть средства индивидуальной защиты.

2.1.3 Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования, наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов и сделать об этом запись в журнале приема-сдачи дежурства.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1 При подготовке к растопке котла, работающего на газовом топливе:

-проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты);

-продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу, убедиться в отсутствии взрывоопасной смеси в газопроводе (газоанализатором), после чего свечу закрыть;

-убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры путем обмыливания их. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается:

-проверить по манометру давление газа;

3.2 Зажигая газ в горелке запальником, медленно открывая задвижку, начать подачу воздуха, затем увеличить подачу газа и воздуха.

Если до розжига горелки погаснет запальник, то необходимо немедленно перекрыть подачу газа, вынуть запальник, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут и только после этого приступить повторно к розжигу горелки. Если при розжиге зажженная горелка погаснет, необходимо также перекрыть подачу газа, провентилировать в течение 10-15 минут топку и газоходы, после чего приступить к повторному розжигу горелки.

3.3 Оператору котельной запрещается зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов.

3.4 Перед включением котла в работу оператор котельной должен произвести:

-проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств;

-проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия;

-проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом; продувку котла.

3.5 Во время работы котла оператор должен:

-поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня;

-поддерживать нормальное давление пара;

-поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды; поддерживать нормальную работу горелок;

-не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана;

-проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предохранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла;

-держать дверцы котла закрытыми;

-прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки.

3.6 Оператору котельной запрещается:

-заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны;

-продолжать работу котла при неисправных или не отрегулированных предохранительных клапанах;

-производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла;

-открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов;

-при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.;

-стоять против дверей котла при его обдуве;

-оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц;

-загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами.

3.7 Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжения администрации предприятия.

3.8 При остановке котла оператор обязан:

- поддерживать уровень воды в кotle выше среднего рабочего положения;
- прекратить подачу топлива в топку;
- отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отключения котла давление в кotle повышается следует усилить продувку,
- произвести охлаждение элементов котла до +25°C или ниже и спустить воду.

3.9 При останове котла, работающего на газовом топливе, оператор должен:

- уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при инфекционных горелках сначала воздуха, а затем газа);
- открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1 Оператор котельной должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом заместителю директору по АХЧ или директору училища если:

-перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств;

-давление в кotle повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой;

-произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом запрещена;

-уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой;

-уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его;

-прекращено действие всех питательных устройств;

-прекращено действие всех водоуказательных приборов;

-в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей;

-обнаружена загазованность котельной, работающей на газе, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах;

-прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге;

-возник пожар в котельной.

4.2 При аварийной остановке котла оператор должен:

-прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу;

-быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку;

-после прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы;
-отключить котел от паропровода;
-выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль.

4.3 При возникновении пожара в котельной оператор должен:

-немедленно вызвать пожарную охрану, сообщить об этом работодателю и принять меры по тушению пожаров;

-немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения;

-если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар;

-при остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки.

4.4 При несчастных случаях:

4.4.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

4.4.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

4.4.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия);

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1 По окончанию работ оператор обязан:

5.1.1 Сдать дежурство по котельной, сделав отметку в журнале.

5.1.2 Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначеннное для них место.

5.1.3 Вымыть руки с мылом.

5.1.4 О всех недостатках обнаруженных во время работы, известить заместителя директора по АХЧ.

Разработал:

Специалист по охране труда

Ознакомлен

Оператор кот. оборудования

Ознакомлен(а):

З.М.Тагаев

Аксенов М.Ю.

Согласовано
рук. с. Абдулакимов
Ин